

40A
3P

Q

FL1-3
B6A
1P
6kA

H1-3
Lampka zielona

FR11
B10A
30mA
AC
2P
6kA

FR12
B10A
30mA
AC
2P
6kA

FR13
B10A
30mA
AC
2P
6kA

FR14
B10A
30mA
AC
2P
6kA

FR15
B10A
30mA
AC
2P
6kA

FR16
B10A
30mA
AC
2P
6kA

FR17
B10A
30mA
AC
2P
6kA

S11
16A
1Z
ZIEL.

S12
16A
1Z
ZIEL.

S13
16A
1Z
ZIEL.

S14
16A
1Z
ZIEL.

S15
16A
1Z
ZIEL.

S16
16A
1Z
ZIEL.

S17
16A
1Z
ZIEL.

PE

Zasilanie RG
YKYzo 5x6

do T02
YKYzo 5x6

$P_i=1,2kW$
 $P_s=1,2kW$
 $I_s=1,8A$

T01/11
YDYzo 3x1,5mm2

T01/12
YDYzo 3x1,5mm2

T01/13
YDYzo 3x1,5mm2

T01/14
YDYzo 3x1,5mm2

T01/15
YDYzo 3x1,5mm2

Zasilanie z RG	Kontrola napięcia	Oświetlenie iluminacyjne	Oświetlenie iluminacyjne	Oświetlenie iluminacyjne	Oświetlenie iluminacyjne	Oświetlenie iluminacyjne	Rezerwa	Rezerwa
----------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------	---------

Układ sieciowy:
TN-S

Stopień ochrony:
min. IP40

Tablica oświetleniowa I piętra TO1
- schemat zasadniczy

Objekt: REMONT I PRZEBUDOWA ZAMKU LIPOWIEC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKÓW
GOSPODARCZYCH PODZAMCZA NA PUNKT OBSŁUGI TURYSTÓW Z INFRASTRUKTURĄ WEWNĘTRZNĄ

IV.2016

IV.2016

Elektryczna

Wektu:

Arkusz:

1/1